

W związku ze złożonymi przez firmę zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść zapytań, przesłanych faxem w dniu 24.07.2009r. i odpowiedź na nie:

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **“Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie”**

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania ścian fundamentowych – w dokumentacji konstrukcji są przewidziane ściany ceglane, natomiast na przekrojach architektury kreskowanie wskazuje na ściany żelbetowe (np. przekrój A-A, B-B).

Odpowiedź:

Ściany fundamentowe wewnętrzne z cegły pełnej, zewnętrzne wylewane z betonu C16/20.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy należy w całości rozebrać istniejące skrzydło w osiach H-M/0-4. Na rysunku „wydruk rozbiórka” widnieje on jako zachowany w całości, natomiast na rysunku „zag wydruk” zaznaczony jest kolorem czerwonym jako część budynku nowo budowanego „A”. Dodatkowo na rysunku konstrukcyjnym „rzut fund A2” w osi 4 widnieje zaznaczona ściana do wyburzenia oraz nowo projektowana ława Ł3 (osie H/0-4 i H-M/0), która znajduje się w miejscu istniejącego budynku.

Odpowiedź:

W całości należy rozebrać istniejące skrzydło w osiach H-M/0-4.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej