

Warszawa, dn. 13.04.2016 r.

GS/SWN/7681/2016

**ELEKTRA S.C.**

**Projektowanie, wykonawstwo**

**Instalacji elektrycznych**

**05-123 Chotomów, ul. Piusa XI 55I**

**Dotyczy: planowanej budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Plantowej w Legionowie.**

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia planowanej linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Plantowej w Legionowie w przęśle skrzyżowaniowym 18-19 z l. 110 kV Legionowo - Legionowo Cegielnia, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa informuje, że w zakresie linii 110 kV nie wnosi uwag.

Linie 110 kV znajdują się pod napięciem i prowadzenie prac budowlanych w ich pobliżu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Prace należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym planem BIOZ, w którym należy uwzględnić zagrożenia wynikające z obecności czynnej linii elektroenergetycznej.

Powyższa opinia dotyczy jedynie linii 110 kV.

Z poważaniem

**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Warszawa  
Departament Specjalistyczny



Dyrektor  
**Lesław Rosiński**

**Do wiadomości:**

**1. SWN**