

Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo – znak AG.271.18.2016

Załącznik nr 2a
do Warunków Przetargu - znak AG.271.18.2016

Szczegółowy wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla budynków

Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie oraz Straży Miejskiej przy ul. Jagiellońska 26b w Legionowie

1. Centrale wentylacyjne w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego

Lp.	Nazwa urządzeń (producent, model)	Agregat chłodniczy	Informacje dodatkowe	Ilość filtrów	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów
1	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-04-C-1-1-2-1	Agregat skraplający DAIKIN RP71 Freon R407C	1N/1W Bank	4	3	2
			2N/2W Biblioteka	4		
			4N/4W POINT	4		
2	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-08-C-1-1-2-1	Agregat skraplający DAIKIN RP100L Freon R407C	5N/5W Szatnia	4	1	2
3	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-14-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP200 Freon R407C	12N/12W Sala konferencyjna	4	1	2
4	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat chłodniczy COOL- 24-A-0-000	3N/3W BOK	4	1	2
5	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP200L Freon R407C	6N/6W Restauracja	4	1	2
6	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP250L Freon R407C	9N/9W Sala ślubów	4	2	2
			11N/11W Atrium	4		
7	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-40-C-1-1-1-1	Agregat chłodniczy COOL- 60-A-0-000	8N/8W Sala widowiskowa	8	1	2
8	Centrala nawiewna SWEGON Basic 004	Agregat skraplający DAIKIN RP200 Freon R407C	7N/7W Kuchnia	3	1	2
9	Centrala nawiewna SWEGON Basic 009	-----	10N/10W garaż	2	1	2
10	Centrala nawiewna podwieszana SystemAir TA-650 EL z nagrzewnicą elektryczną i przepustnicą EFD200	-----	18N/18W łazienki I piętro	1	1	2
11	Centrala nawiewna podwieszana SystemAir TA-1500 HW z przepustnicą EFD400-200, siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej HWRO, zawór regulacji TVTA	-----	19N/19W garaż wentylacja	1	1	2

Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo – znak AG.271.18.2016

2. Jednostki klimatyzacyjne w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego

Lp.	Jednostka wewnętrzna (producent, model)	Jednostka zewnętrzna klimatyzatora	Informacje dodatkowe	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów
1	DAIKIN FHQ 60B - jednostka podstropowa	Agregat skraplający DAIKIN 4 MKS 90D	4.01	1	2
2	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		4.02	1	2
3	DAIKIN FHQ 50B - jednostka podstropowa		4.03	1	2
4	DAIKIN FHQ 50B - jednostka podstropowa	Agregat skraplający DAIKIN 4 MKS 75D	3.32	1	2
5	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		3.33	1	2
6	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		3.34	1	2
7	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa	Agregat skraplający DAIKIN 4 MKS 90D	3.35	1	2
8	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		3.36	1	2
9	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		3.37	1	2
10	DAIKIN FHQ 35B - jednostka podstropowa		3.40	1	2
11	DAIKIN FTKS 50B - jednostka ścienna	Agregat skraplający DAIKIN RKS 50B9	2.39	1	2
12	DAIKIN FHQ 50B - jednostka ścienna		serwerownia	1	2
13	Szafa klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Seria AMICO (moc chłodnicza 6 ÷ 22 kW – 1 szt.)	Agregat skraplający UNIFLAIR CAP0331	Serwerownia (1 filtr)	1	2

3. Jednostki klimatyzacyjne w budynku Straży Miejskiej w Legionowie

Lp.	Jednostka wewnętrzna (producent, model)	Jednostka zewnętrzna klimatyzatora	Informacje dodatkowe	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów
1	Midea MSG-18HRN1	Agregat skraplający	Monitoring	1	2
2	Midea MSR5-12HRN1-QC2	Agregat skraplający	Serwerownia monitoringu	1	2