



UWAGA:

1. Wierzech studni kanalizacyjnych dostosować do aktualnego profilu terenu.
2. Przy ułożeniu przewodów powyżej 1,4m licząc od wierzchu rury należy zabezpieczyć przewód za pomocą otuliny z pianki PUR z płaszczem PVC o grubości rdzenia 30cm ponad wierzchołkiem rury.
3. Odsypkę prowadzić do wysokości 30cm ponad wierzchołkiem rury.

Grubość podsypki pod rurą nie może być mniejsza niż 20cm. W przypadku lokalizacji - oszczędzając z polistyrenu lubo biało-zielony z wkładką stalową ze stali nierdzewnej.

PROJEKT	BIURO INŻYNIERSTWA I PROJEKTOWANIA	SKALA	1:100
WYKONANIE	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I PROJEKTOWANIA	WYKONANIE	BY
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Szlach	PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Szlach
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Szlach	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Szlach
SPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Szlach	SPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Szlach