

Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby
Urzędu Miasta Legionowo – Gminy Miejskiej Legionowo – znak AG.271.8.2019

Załącznik nr 2a
do Warunków Przetargu - znak AG.271.8.2019

Szczegółowy wykaz urządzeń wentylacyjnych dla budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie

Lp.	Nazwa urządzeń (producent, model)	Agregat chłodniczy	Informacje dodatkowe	Ilość filtrów	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów
1	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-04-C-1-1-2-1	Agregat skraplający DAIKIN RP71 Freon R407C	1N/1W Bank	4 (klasy EU7)	3	2
			2N/2W Biblioteka	4 (klasy EU7)		
			4N/4W POINT	4 (klasy EU7)		
2	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-08-C-1-1-2-1	Agregat skraplający DAIKIN RP100L Freon R407C	5N/5W Szatnia	4 (klasy EU7)	1	2
3	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-14-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP200 Freon R407C	12N/12W Sala konferencyjna	(klasy EU7)4	1	2
4	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat chłodniczy COOL- 24-A-0-000	3N/3W BOK	4 (klasy EU7)	1	2
5	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP200L Freon R407C	6N/6W Restauracja	4 (klasy EU7)	1	2
6	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-20-C-1-1-1-1	Agregat skraplający DAIKIN RP250L Freon R407C	9N/9W Sala ślubów	4 (klasy EU7)	2	2
			11N/11W Atrium	4 (klasy EU7)		
7	Centrala z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepła SWEGON GOLD-40-C-1-1-1-1	Agregat chłodniczy COOL- 60-A-0-000	8N/8W Sala widowiskowa	8 (klasy EU7)	1	2
8	Centrala nawiewna SWEGON Basic 004	Agregat skraplający DAIKIN RP200 Freon R407C	7N/7W Kuchnia	3 (klasy EU7)	1	2
9	Centrala nawiewna SWEGON Basic 009	-----	10N/10W garaż	2 (klasy EU7)	1	2
10	Centrala nawiewna podwieszana SystemAir TA-650 EL z nagrzewnicą elektryczną i przepustnicą EFD200	-----	18N/18W łazienki I piętro	1 (klasy EU7)	1	2
11	Centrala nawiewna podwieszana SystemAir TA-1500 HW z przepustnicą EFD400-200, siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej HWRO, zawór regulacji TVTA	-----	19N/19W garaż wentylacja	1 (klasy EU7)	1	